

**ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM**

**„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU  
ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

**DODATEČNÁ INFORMACE č. 14**

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**  
zakázka s názvem: **„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP  
BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

**Dotaz**

*Dobrý den,*

*prosím o zodpovězení níže uvedeného dotazu:*

*- je rozpor mezi výkazem výměr a technickou zprávou v oddíle VZT. Ve VV má jednotka průtok 1000 m<sup>3</sup>/h ale v TZ se několikrát počítá s hodnotou 10000 m<sup>3</sup>/h!?*

*Předem děkuji za odpověď.*

*S pozdravem*

**Odpověď:**

Jedná o přepis ve výkazu výměr, jde o zařízení č.1 pozice 1.1  $Q_v = 10000$  m<sup>3</sup>/hod tedy platí dokumentace VZT

V Praze dne 14.9.2015

#####