

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**

zakázka s názvem: „**PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8**”

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

děkuji Vám za poskytnutí dodatečných informací a opravu výkazu výměr, bohužel některé položky stále chybí, nebo nebyly vysvětleny, prosím tedy ještě o upřesnění:

- 1) O/4 - nesedí počty uvedené ve výpisu prvků (83 ks) a ve výkazu výměr (20 ks) – prosím o informaci, která hodnota platí a o případnou úpravu*
- 2) i po úpravě výkazu výměr podle předchozích dodatečných informací stále chybí položky O/6 a O/8 – prosím o jejich doplnění*
- 3) ve výkazu výměr se po jeho opravě vyskytuje 2x položka na nový světlík a navíc s upraveným rozměrem ze 700 x 700 mm na 700 x 1700 mm, ačkoliv dle výkresu by seděl spíše původní rozměr, který je i uveden ve výpisu prvků – prosíme o odstranění jedné z položek a o potvrzení platného rozměru*
- 4) dle dodavatele GHZ chybí ve výkazu výměr položka „přetlaková klapka 1000 x 1000 mm“ – prosíme o prověření a případné doplnění této položky*

Předem Vám děkuji.

S pozdravem

Odpověď:

K dílčím dotazům zadavatel uvádí:

ad 1 až ad 3) uváděné položky dle zaslaných připomínek - doplněno do výkazu výměr – vyznačeno barevně s datem změny 20.8.2015. Zadavatel provedl příslušné úpravy do výkazu výměr, které je součástí této odpovědi. **Uchazeči jsou vyzýváni, aby tento aktualizovaný výkaz výměr zohlednili při přípravě své nabídky**

ad 4) řešeno v části vzduchotechnika – popis viz technická zpráva a specifikace,

V Praze dne 21.8.2015

#####

