

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

**„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU
ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**
zakázka s názvem: **„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP
BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

Dotaz č. 5

Žádáme o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci:

díl 6 Úpravy povrchů, podlahy a os. zárubní

položka: R90000006 Protipožární ucpávky kpl 1,00

Prosíme o upřesnění počtu a specifikace protipožárních ucpávek v návaznosti na PBŘ.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje takto:

ucpávka tmel protipožární - ocelové potrubí do DN 65 mm - 30 ks

ucpávka potrubí spiro DN 200 mm - 1ks

V Praze dne 20.8.2015

#####